



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОКУРАТУРА  
г. БЛАГОВЕЩЕНСКА

ул. Ленина, 45/1, г. Благовещенск,  
Амурская область, 675002

Директору ГАУСО «Благовещенский  
дом-интернат»

Пыткину П.П.

ул. Чайковского, д. 307,  
г. Благовещенск, Амурская область,  
675020

19.09.2025 № 7-02-2025

На № \_\_\_\_\_

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
требований федерального  
законодательства

Прокуратурой города Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области проведена проверка исполнения федерального законодательства.

Ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ «О пожарной безопасности») определяет пожарную безопасность как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.


Обязательные требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

В силу п.п 2(1)-3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии

АГ 164795



с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

В ходе проверки исполнения требований пожарной безопасности ГАУСО «Благовещенский дом-интернат», проведенной 25.09.2025 с привлечением сотрудника ОНД и ПР по г. Благовещенску, выявлены нарушения Правил, а именно:

1. В нарушение п. 10 Правил руководителем не обеспечено размещение информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов.

2. Руководителем организации не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с п. 17(1) Правил.

3. В нарушение пп. к) п. 16 Правил на 1 этаже южной стороны здания под лестничным маршем хранятся предметы, выполненные из горючих материалов (коляски).

4. В нарушение пп. «е» п. 35 Правил в электрощитовой на 1 этаже складированы горючие материалы (коробки), около электрощитов в административном здании размещены горючие материалы (мебель).

В соответствии с п. 1 Приложения № 1 к приказу МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа.

В нарушение данного требования руководителем организации не организовано своевременное обучение лиц, осуществляющих трудовую деятельность, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа.

В ходе проверки соблюдения ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» требований санитарно-эпидемиологического законодательства установлено следующее.

Ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») определяет

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения как состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

На основании ч. 3 ст. 23 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам (СП 2.1.3678-20).

На основании п. 1.1 гл. I Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - Правила) настоящие Правила направлены на охрану жизни и здоровья населения, обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выполнению работ и предоставлению гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд, а также к используемым хозяйствующими субъектами зданиям, сооружениям, помещениям, оборудованию и транспортным средствам.

В соответствии с п. 9 гл. IX Правил на территории организации социального обслуживания места отдыха оборудуются садовой мебелью, навесами, беседками, стационарными или временными туалетами, урнами.

В нарушение данного требования на территории ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» в месте отдыха не оборудован стационарный или временный туалет.

На основании п. 9.2 гл. IX Правил потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности. В нарушение пункта Правил напольное покрытие в административном здании ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» имеет множество трещин, сколов.

В силу п. 9.37 все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, в местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка

проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 9.39 Правил санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами.

Вместе с тем, ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» не представлены журналы уборки помещений, в связи с чем подтвердить соблюдение организацией требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения не представляется возможным.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства к антитеррористической защищенности объектов (территорий) установлено следующее.

Ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон «О противодействии терроризму») определяет антитеррористическую защищенность объекта (территории) как состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования федеральной территории, поселения, муниципального округа или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В соответствии с п. 3 гл. I Постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования), ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

На основании п. 16 гл. III Требований в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории разрабатываются и утверждаются организационно-распорядительные документы по вопросам:

а) организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях) и осуществления контроля их функционирования;

б) порядка эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей в случае угрозы совершения на объектах (территориях) террористического акта;

в) назначения лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), их критических элементов и др.

В нарушение данного требования в ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» не назначено должностное лицо, ответственное за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории).

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении должностными лицами ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» законодательства, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, антитеррористической защищенности объектов (территорий), выразившиеся в несоблюдении ГАУСО «Благовещенский дом-интернат» обязательных требований федерального законодательства.

Указанные обстоятельства влекут нарушение прав граждан на безопасное нахождение в учреждении социального обслуживания, что в свою очередь может повлечь причинение как физического, так и материального вреда неопределенного круга лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, предварительно уведомив о времени и месте его рассмотрения.

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города не позднее месячного срока со дня его внесения.

Прокурор города



Д.А. Самарин